



СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования
Мотыгинского района»

С. С. Лысенко С. С. Лысенко

01.12.2022

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ Орджоникидзевский
детский сад «Лучик»

Е. С. Харитоновна Е. С. Харитоновна

01.12.2022

М.П.

План

По устранению нарушений обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) воспитанников МБДОУ Орджоникидзевский детский сад «Лучик», выявленных в ходе проверки 01.12.2021, в соответствии с актом проверки № 40047, проведенной территориальным Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе

№	Перечень выявленных нарушений	Установленный срок исполнения	Наименование мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки	Финансовые затраты (суммы). для проведения мероприятий/источник финансирования	Плановый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель. Ф.И.О./должность	Сведения о ходе реализации мероприятий
1	Нарушение требований п.1. ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ с изменениями и дополнениями. п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации	04.10.22	Оборудование дополнительными источниками искусственного освещения (лампами) досок в младшей, средне-старшей и подготовительной группах, для работы с которыми используется мел	9000,00 Муниципальный бюджет	01.08.2022	Харитоновна Е.С. Заведующий ДОУ	

	воспитания и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствии в групповых комнатах средне-старшей, подготовительной и младшей групп дополнительного источника искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле доски, для работы с которой используется мел.						
2.	Нарушение требований п. 1. ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ с изменениями и дополнениями. п.2.13. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,	04.10.2022	Оборудование моечных столовой посуды на младшем и старшем корпусах системами проточно-вытяжной вентиляции нет возможности установить из-за отсутствия вентиляционных выходов и малой площади помещения. Поэтому целесообразно приобрести и установить посудомоечные машины с фронтальной загрузкой в период планового текущего ремонта.	331000,00 Муниципальный бюджет	01.08.2022 По мере выделения финансирования	Харитоновна Е.С. Заведующая ДОУ	

	выразившееся в отсутствии оборудованной системы проточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением в моечных столовой посуды над моечными ваннами (источником выделения влаги) в групповых ячейках средне-старшей, подготовительной и младшей групп.						
3.	Нарушение требований п. 1. ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ с изменениями и дополнениями. п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствии оборудованной системы проточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением на пищеблоке над моечными ваннами	04.10.2022г	Оборудование вытяжной системой вентиляции над моечными ваннами на пищеблоке в период планового текущего ремонта.	3000,00 внебюджет	01.08.2022 г.	Харитонов Е.С. Заведующая ДОУ	

	(источником выделения влаги)						
4.	Нарушение требований п.1. ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ с изменениями и дополнениями. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсутствии прибора для обеззараживания воздуха в помещении для обработки яиц на пищеблоке	04.10.2022г	Оборудование помещения для обработки яиц на пищеблоке прибором для обеззараживания воздуха.	16000,00 муниципальный бюджет	01.08.2022г	Харитоновна Е.С. Заведующая ДОУ	
5.	Нарушение требований п.1. ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ с изменениями и дополнениями, главы V п. 98 табл. 5.34 . СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности	04.10.22	Замена системы отопления на старшем корпусе	405820,00 (по смете) краевая программа	По мере выделения финансирования	Харитоновна Е.С. Заведующая ДОУ	

	и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившееся в несоответствии уровня температуры воздуха в подготовительной, и смешанной группе (средне-старшая)						
6.	Нарушение требований п. 1. ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ с изменениями и дополнениями, главы V п. 98 таб. 5.34 . СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившееся в несоответствии относительной влажности воздуха в подготовительной группе, в смешанной группе (средне-старшая)	04.10.2022г	Оборудование групповых средне-старшей и подготовительной групп приборами климат контроля	64566,00 Муниципальный бюджет	01.08.2022 По мере выделения финансирования	Харитоновна Е.С. Заведующая ДОУ	
7.	Нарушение требований п. 1. ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом	04.10.2022г	Изучить вопрос по приготовлению и приведению блюд меню к нормативу по Ж Б У.		30.12.2021г	Харитоновна Е.С. Заведующая ДОУ	выполнено

<p>благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями. раздела VIII. п.8.1.2., приложения №10 (таблицы 1, 3) СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в не соответствии фактической калорийности обеда со стола для детей в возрастной группе от 1,5 до 3 лет и его химического состава по содержанию белков, жиров и углеводов, полученной лабораторным путем, данным меню-раскладки, полученным расчетным путем.</p>						
---	--	--	--	--	--	--